

1.NP

400-1300mm

CHODNÍK

ZAKLÁDACÍ LIŠTA

B- EPS TL.120mm (DESKA S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ), LAMBDA "D"=0,034W/mK
TMEL + SKLOTEXTILNÍ TKANINA
DISPERZNÍ OMÍTKA S KANENNOU DRŤÍ

ZAKLÁDACÍ LIŠTA

A- EPS 70 ŠEDÝ, LAMBDA "D"=0,032 W/mK TL.140mm
TMEL + SKLOTEXTILNÍ TKANINA
SÍLIKONOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ, ZRNITOST 1,5mm, SVĚTLÉ PASTELOVÉ BARVY

140

- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN (DVEŘÍ) EPS 70F (ŠEDÝ) TL.40mm, LAMBDA "D"=0,032W/mK
- ZATEPLENÍ PARAPETU EPS 70F TL.40mm, LAMBDA "D"=0,032W/mK
- ZATEPLENÍ SOKLU NAVRŽENO MIN. 800mm POD PODLAHU 1.NP, V PŘÍPADĚ VYŠŠÍHO SOKLU BUDE SOKL ZATEPLEN AŽ K TERÉNU

ZDOUJENÉ OKNO

ŠÍŘKA OKNA

OPRAVA OŠTĚNÍ

140

240

EPS TL.140MM

VNĚJŠÍ PARAPET

OPRAVA OMÍTKY

VÝŠKA OKNA

MONTÁŽNÍ PĚNA


MONTÁŽNÍ PĚNA

240

EPS TL.140MM

PŘESNÉ ODSTÍNY VNĚJŠÍ OMÍTKY BUDOU SPECIFIKOVÁNY DO DOBY
VYBRÁNÍ DODAVATELE STAVEBNÍHO DÍLA

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDART A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU

Kreslil:	ALLPLAN	<div><p>OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz</p></div>		
Zpracoval:	ZÁRUBA MILOŠ			
Technická kontrola:	Ing. SHEJBAL			
Zodp. projektant:	Ing. SHEJBAL			
Hlavní projektant:	Ing. SHEJBAL			
Region: PARDUBICKÝ	Pov.úřad: VYSOKÉ MÝTO	Obec: KNÍŘOV		
Investor: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto			Stupeň:	DPS
Akce:			Zak. č.:	3128-10-4
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ZŠ KNÍŘOV			Arch. č.:	2521
			Datum:	03/2015
			Formát:	3xA4
Ojekt:			Měř.:	Číslo příl. výkresu: D.1.4
Obsah: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			1:100	
JIŽNÍ POHLED			Kóty: mm	